Kera-Anbohrarmatur

Zur Erfüllung der Trinkwasserverordnung Messingmaterial aus blei- und arsenfreiem, entzinkungsresistentem Silicium-Messing (CW724R/CC768S), gem. der Bewertungsgrundlage trinkwasserhygienisch geeigneter metallener Werkstoffe des Umweltbundesamtes und der Europäischen Positivliste der EU-Trinkwasserrichtlinie. Elastomere und Kunststoffe gem. der KTW-Bewertungsgrundlage des Umweltbundesamtes, sowie nach DIN EN 16421(DVGW W 270).
Für erdverlegte PE-Druckrohre, geeignet für Trinkwasser bis PN 16, für obere Anbohrung unter Druck, oberer Abgang mit Innengewinde nach DIN EN 10226-1, zusätzlich mit O-Ring-Kammer für das EWE-O-Ring-System.
Der Hersteller ist zertifiziert vom nach DIN EN ISO 14001 und DIN EN ISO 9001.

Kera-Armatur, im Anschlussstück mit zwei O-Ringen eingedichtet. Druckloses, nicht mediumberührende Schale aus PPA mit min. 50 % Glasfaseranteil, drucktragende Bauteile aus Pressmessing. Betätigungseinheit nicht mediumberührend und totraumfrei, bestehend aus Keramikscheibenführung und Betätigungsspindel aus austenitischem Edelstahl mit mind. 17% Chrom-Anteil und zwei statischen Keramikscheiben sowie zwei verschiebbaren, selbstdichtenden keramischen Absperrscheiben, jeweils aus Al_2O_3.

Anschluss- und Haltestück Schweißsystem +GF+ ELGEF Plus, mit Adapter aus bleifreiem Silicium-Messing mit PE-Überzug.

Abmessung: d ... mm x Rp 1 1/2“

Artikel-Nr. 11209..