Kugel-Anbohrarmatur

Zur Erfüllung der Trinkwasserverordnung Messingmaterial aus blei- und arsenfreiem, entzinkungsresistentem Silicium-Messing (CW724R/CC768S), gem. der Bewertungsgrundlage trinkwasserhygienisch geeigneter metallener Werkstoffe des Umweltbundesamtes und der Europäischen Positivliste der EU-Trinkwasserrichtlinie. Elastomere und Kunststoffe gem. der KTW-Bewertungsgrundlage des Umweltbundesamtes, sowie nach DIN EN 16421(DVGW W 270).
Für erdverlegte AZ-, Guss- und Stahlrohre, geeignet für Trinkwasser bis PN 16, für obere Anbohrung unter Druck, seitlicher Abgang mit Innengewinde nach DIN EN 10226-1, zusätzlich mit O-Ring-Kammer für das EWE-O-Ring-System.
Der Hersteller ist zertifiziert vom nach DIN EN ISO 14001 und DIN EN ISO 9001.

Kugel-Anbohrarmatur ohne Betriebsabsperrung, aus Pressmessing, im Anschlussstück mit zwei O-Ringen beweglich eingedichtet, beidseitig um 45° drehbar.
Integrierte Hilfsabsperrung durch Absperrkugel mit Teflon-Dichtung. A2-Edelstahl-Bedienungsvierkant mit doppelt anschlagendem Passstift.
Verschlussstopfen aus bleifreiem Silicium-Messing, mit O-Ring-Abdichtung, Montage-Sechskant und mit Linksgewinde.

Anschlussstück aus EN-GJS-400-15, EPS-beschichtet, entsprechend der DIN 30677, Teil 2. Abdichtung mit O-Ring, Dichtungskammer optimal dem Rohrscheitel angepasst. Haltestück 90 mm breit, mit Knotenblech, mit gerollten Gewindebolzen M 16, mit Unterleg-Halbkugel-Scheiben und Muttern, komplett aus A4-Edelstahl.
Gewindeschutzkappen aus Kunststoff, umfassende Gummibandage. Muttern gleitbeschichtet.

Abmessung: DN ... x Rp 1 1/2“

Artikel-Nr. 11144..

Alternativ:

Mit zusätzlicher Bohrloch-Hülse, KTW, aus rotem PP für Anbohrdurchmesser 31 mm bei 1 1/2"

Abmessung: DN … x Rp 1 1/2"

Artikel-Nr. 11124..

Alternativ:

Mit zusätzlicher Bohrloch-Dichthülse, Außenhülse aus bleifreiem Silicium-Messing, Spannhülse aus A4-Edelstahl und Formdichtung mit einvulkanisiertem Gleitring, für Anbohrdurchmesser 31 mm bei 1 1/2"

Abmessung: DN … x Rp 1 1/2"

Artikel-Nr. 11134..